



REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 1.598

Solicitação de providências à Delegacia de Ensino de Jundiaí para solução de anomalias na E.E.P.G. Adib Miguel Haddad.




CONSIDERANDO que o ensino pressupõe condições e instalações adequadas às necessidades de professores, alunos e funcionários;

CONSIDERANDO que tais exigências inexistem na E.E.P.G. Adib Miguel Haddad, conforme levantamento anexo, elaborado pela S.A.B. Jardim Santa Gertrudes, através de uma comitiva de 11 pessoas entre pais de alunos e diretores dessa Sociedade, levantamento este que explicita várias irregularidades, tais como higiene, abastecimento de água, segurança e instalações elétricas precários,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, solicite-se providências junto à Delegacia de Ensino de Jundiaí, para breve equacionamento de anomalias na referida instituição educacional.

Sala das Sessões, 11.03.86.


ARI CASTRO NUNES FILHO

* e j g

Sociedade Amigos do Bairro Jardim Santa Gertrudes

Registro no Diário Oficial do Estado de São Paulo N.º

AV. 2 N.º 240

— JUNDIAÍ —

ESTADO DE SÃO PAULO

JUNDIAÍ 05 DE MARÇO 1986

A ESCOLA ADIB MIGUEL ADADE SE ENCONTRA EM PÉSSIMA CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- 1º BANHEIRO TODOS DETERIORADOS E COM MAL CHEIRO , FALTA MICTÓRIO MASCULINO
- 2º PAREDES TODAS SUJAS E COM PALAVRÕES GRAVADOS NO REBÓCO
- 3º ESTALAÇÕES ELÉTRICAS PRECÁRIAS
- 4º CAMPAINHA USADA PARA SINAL DE ENTRADA , MAIS PARECE UMA MOTO QUE CAMPAINHA
- 5º INSPETOR DE ALUNO NÃO FUNCIONA
- 6º CAIXAS DE ÁGUA ESTÃO TODAS SUJAS, FIUTROS INSUFICIENTE PARA OS ALUNOS NÃO TEM BEBEDOURO
- 7º NÃO TEM SEGURANSA DENTRO E FORA DA ESCOLA
- 8º NÃO TEM EXTINTOR
- 9º FALTA SALA DE AULA , ALUNOS ESTUDAM NA MESA DE MERENDA
- 10º VIDROS TODOS QUEBRADOS , PERIGO DE ACIDENTE COM AS CRIANÇAS
- 11º PEDAÇOS DE REVISTA PORNOGRÁFICAS COLADAS NAS PAREDES DO BANHEIRO
- 12º TELHADOS QUEBRADOS , CALHAS ESTOURADAS E SEM CONDUTOR DE ÁGUA
- 13º SECRETÁRIA SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO NO PERIODO DE RECREIO ; MOTIVO BARULHO, NÃO TEM GALPÃO DE RECREIO
- 14º APENAS UM VASO SANITÁRIO PARA CADA 83 ALUNOS ; ISTO É 4 VASOS PARA mais DE 1000(MIL) PESSOAS

ESTES FATOS FORAM CONSTATADOS POR UMA COMITIVA DE 11 PESSOAS PAIS DE ALUNOS E DIRETORES DA S.A.B. DO JARDIN SNTA GERTRUDES NO DIA 04/03/86

AS 23,30 HORAS

OBS: NA SAIDA CONSTATAMOS QUE HAVIA ALUNOS JA DISPENSADO DA AULA JUNTO COM MAIS OUTROS DEMAIS RAPASES ATRAPALHANDO A AULA PELAS JANELAS