



INDICAÇÃO Nº 9.470

Manutenção e correção de problemas recorrentes no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Mário Milani (bairro Igoturucaia).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

02/10/2018

Considerando os problemas levantados durante visita de inspeção no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Mário Milani, listados a seguir:

1. Troca de lâmpadas dos refletores internos do ginásio, pois mais da metade deles não funcionam;
2. Revisão de projeto do quadro de luz, pois existem disjuntores com defeito;
3. Manutenção do sistema de iluminação de emergência, inoperante no momento;
4. Manutenção nos postes e luminárias da área externa;
5. Solução definitiva para o vazamento das águas pluviais nas calhas do ginásio, na junta de dilatação: há formação de verdadeira cachoeira durante as chuvas, que incomoda os usuários e danifica o patrimônio público;
6. Manutenção e pintura das paredes do ginásio atrás das traves.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção e correção dos problemas apontados acima, recorrentes no CECE Mário Milani.

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2018.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA