




**INDICAÇÃO N° 4052**

Melhorias na iluminação da UBS Dr. Nilton Antonio Pellicciari (Bairro Rio Acima).

ENCAMINHE-SE.

  
Presidente

26/09/2017


Considerando que em recente visita à Unidade Básica de Saúde Dr. Nilton Antonio Pellicciari, no Bairro Rio Acima, foi observada a necessidade de melhorias na iluminação, pois foram identificados diversos pontos com lâmpadas queimadas e outros faltando lâmpadas, como na sala de espera, na cozinha e nos corredores;

Considerando que este Vereador foi informado que, por diversas vezes, as lâmpadas foram substituídas, no entanto, voltaram a queimar e a provável causa pode ser a umidade existente no local, sendo, então, necessária a realização de uma inspeção nas instalações elétricas;

Considerando, por fim, que a iluminação adequada em unidades hospitalares auxilia na boa execução dos procedimentos e proporciona conforto aos pacientes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na iluminação da referida unidade de saúde, como reposição de lâmpadas e inspeção nas instalações elétricas, para averiguar causas da queima frequente de lâmpadas.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2017.

  
**CÍCERO CAMARGO DA SILVA**

'Cícero da Saúde'