




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 2.145

Informações do Executivo sobre falta de água na parte alta do Jardim Roma.



Moradores da parte alta do Jardim Roma compreenderam à Câmara Municipal para denunciar os constantes cortes no fornecimento de água para aquela localidade, problema que já vem se arrastando há cerca de 40 dias.

CONSIDERANDO que as informações prestadas pelo Departamento de Águas e Esgotos-DAE a respeito do assunto são demasiadamente desencontradas,

REQUEIRO à Mesa, na forma facultada pelo Regimento Interno, ouvido o soberano Plenário, solicite-se ao Sr. Chefe do Executivo informar à Casa:


1. Quais as razões que justificam a falta de água que vem acontecendo na parte alta do Jardim Roma?
2. Que providências serão adotadas para solucionar o problema? Quando?

Sala das Sessões, 22.08.95

JORGE NASSIF HADDAD

*

ns




Ofício GP.L nº 709 /95
Processo nº 19.409-2/95

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUNDIAÍ

Jundiaí, 06 de setembro de 1995

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do

Requerimento ao Plenário nº 2.145 da lavra do ilustre Vereador Jorge Nassif Haddad vimos, em resposta aos quesitos formulados, prestar a Vossa Excelência os esclarecimentos que seguem:

A falta parcial de água, que afeta a parte alta do Jardim Roma, é motivada por problemas de localização, exclusivamente de altimetria.

Esse tipo de problema ocorre geralmente em bairros localizados em cotas altas, como o Jardim Roma, Jardim do Lírio, Jardim Itália, entre outros.

A instalação de um conjunto de canalizações-troncos e a substituição das bombas da CB11, por outras mais potentes, solucionará o problema definitivamente.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANDRÉ BENASSI
Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

Vereador ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

NESTA.

mabb4