




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 2.825

Informações do Executivo sobre capacidade de tratamento de água do Município.



REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, solicite-se ao Sr. Chefe do Executivo, informar o que segue:

1. Qual a capacidade de tratamento de água que o Município detém?
2. Com a reforma em andamento, quanto será a futura capacidade? E quando ficará pronta?

Sala das Sessões, 28.05.96


JORGE NASSIF HADDAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ



Ofício GP.L nº 487 /96
Processo nº 11.974-1/96

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

21316

JUN 19

1996

PROV. 113

Jundiaí, 11 de junho de 1.996

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
Gabinete do Presidente	
COM VISTA AO AUTOR	
<i>[Assinatura]</i>	
Presidente	
Em 13 de 06	de 1996

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 2.825 da lavra do ilustre Vereador Jorge Nassif Haddad vimos, em resposta aos quesitos formulados, prestar a Vossa Excelência os esclarecimentos que seguem:

A estação de tratamento do Anhangabaú tem capacidade nominal de 900 l/segundo e vem operando acima de sua capacidade, já a estação do Eloy Chaves tem capacidade de 14 l/segundo.

Com a ampliação, a estação do Anhangabaú terá uma capacidade de 1.800 l/segundo e tem previsão para ficar pronta até DEZ/96, enquanto que a estação Eloy Chaves



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

será ampliada para 56 l/segundo e está prevista para Agosto/96.

Sendo só o que tínhamos a informar, a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ BENASSI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá

NESTA

cct/1.