




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 89

Informações do Executivo sobre reutilização de água nos serviços públicos.



OF.PR. 040518 *-

CONSIDERANDO a preocupação mundial quanto ao escasseamento de água potável,

REQUEIRO, à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, solicite-se que o Sr. Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1. Qual o sistema de tratamento utilizado na Estação de Jundiaí?
2. Qual o volume-dia, qualidade e destino do efluente produzido, bem como a utilização do lodo e biosólido gerado?
3. Qual o volume utilizado em água de reuso? Há estudos para o aproveitamento da mesma?
4. Qual o grau de poluição dos rios, riachos e outros veios d'água existentes no Município?

Sala das Sessões, 05/04/05

MARCELO ROBERTO GASTALDO




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ



CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 22/ABR/05 15:43 043775

Ofício GP.L nº 139/2005
Processo nº 08.919-0/2005

Jundiaí, 22 de abril de 2005.



Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 089/2005, da lavra do ilustre Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, esclarecemos que o sistema de tratamento de esgotos utilizado na estação de Jundiaí é de Lagoas Aeradas seguidas de Lagoas de Decantação.

Informamos, ainda, que a vazão de tratamento é da ordem de 86.400.000 litros por dia, apresentando a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE uma eficiência de 94% (noventa e quatro por cento) quanto à remoção de DBO, sendo que a DBO do esgoto bruto é de 560mg/l e o efluente tratado é de 36mg/l.

Esclarecemos, também, que o lodo retirado da Lagoa de Decantação, depois de centrifugado e secado ao sol como biosólido, é encaminhado para plantações (cerca de 250t/dia); contudo, no momento não há reuso do efluente, sendo que estão sendo adotadas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

medidas visando iniciar estudos para seu aproveitamento.

Por derradeiro, a poluição do rio Jundiá permanece em razão das cidades localizadas à montante que não fazem qualquer tipo de tratamento; porém as bacias do rio Jundiá-Mirim e Capivari possuem água de boa qualidade, o mesmo acontecendo com as águas provenientes da Serra do Japi.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



ARY FOSSEN
Prefeito Municipal

Exma. Srª.

Vereadora ANA VICENTINA TONELLI

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá

NESTA