




Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 00072

Informações do Executivo sobre interrupção no abastecimento de água no Jardim Roma.



Considerando que os moradores do Jardim Roma sofrem constantemente por falta de água, principalmente nos finais de semana;

Considerando que já foram efetuadas inúmeras reclamações junto à DAE S/A – Água e Esgoto;

Considerando que é imprescindível o fornecimento de água, pois, no fim de semana é quando a maioria dos moradores estão em casa e necessitam da água para suas necessidades,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1. Existe interrupção no abastecimento de água no Jardim Roma?
2. Se positivo,
 - a) quais os motivos que levam a essa interrupção?
 - b) quais providências estão sendo tomadas para a resolução do referido problema?

Sala das Sessões, 21/05/2013

RAFAEL ANTONUCCI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

EXPEDIENTE

Ofício GP.L nº 120/2013
Processo nº 12.417-3/2013

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTÓCOLO) 13/JUN/2013 15:17 000067336

Jundiaí, 11 de junho de 2013.

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente
17/06/2013

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 072/2013, da lavra do ilustre Vereador **RAFAEL ANTONUCCI**, que solicita informações sobre interrupção no abastecimento de água no Jardim Roma vimos, em resposta aos quesitos formulados, apresentar a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos:

A DAE S/A Água e Esgoto informa que o Jardim Roma é um dos locais de maior cota de abastecidos pelo sistema de bombeamento CB 11, situado no final da Avenida dos Imigrantes.

Quando ocorrem paralisações do bombeamento, por falta de energia ou por rompimento das redes, os locais de maior cota são os últimos a serem abastecidos, com todo empenho para o restabelecimento no menor tempo possível.

Informa ainda, que aos sábados, tem historicamente demanda da média em toda a cidade.

O sistema de bombeamento está sendo readequado para melhor atender os munícipes, já com a substituição de uma das bombas.

Aquela Empresa recomenda, a cada residência, que mantenham uma reserva equivalente ao consumo de um dia, ou 250 litros por habitante, como medida preventiva.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador GERSON HENRIQUE SARTORI
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
N ESTA