



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP




Ofício GP.L nº 433/2016

Processo nº 33.400-7/2016

CAMARA M. JUNDIAI (PROTOCO) 02/JAN/2017 13:42 076726

Jundiaí, 26 de dezembro de 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **481/2016**, da lavra do ilustre Vereador **GUSTAVO MARTINELLI**, vimos, em resposta aos quesitos formulados, apresentar a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos, conforme informações prestadas pela DAE S/A – Água e Esgoto:

1. Foi identificado a presença de vazamento de esgoto chegando a lagoa artificial. Entende-se que este fator, associado à drenagem de água de chuva da região, num dia de fortes chuvas e auto tráfego pela rodovia dos Bandeirantes, que é destinada a lagoa composta pela população de peixes presentes, podem ter culminado no problema identificado.

2. As análises identificaram a presença de sais fora do padrão originados, provavelmente, pelos fatos já mencionados no item anterior. No momento o lago está sob controle.

3. A origem do vazamento foi detectada e reparada.

4. O vazamento foi identificado e controlado pelas equipes da DAE S/A e CETESB que tomou as medidas cabíveis para a adequação do descarte na rede coletora de esgoto.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador MARCELO ROBERTO GASTALDO

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A