


SMRI/GS

EM 16/09/2016

À SMSP.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

**FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.**

Respondendo pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais



**Jundiaí, 13 de outubro de 2016**

Controle Interno: **COCMJ14677**

**De:** SMSP/GS

**Para:** ILUMPUB

**Assunto:** Referente a Indicação nº 20095

Para análise e manifestação. Após, retornar.

\_\_\_\_\_  
**Juliana B. da Silva**

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**Para:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2016

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura

**De:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2016

**Para:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura



Jundiaí, 09 de novembro de 2016.

Ào

**Sr. Paulo Sergio Martins**

**Assunto: Melhoria de Iluminação na Rua Marcolino Franco**

Prezada Senhora:

Em atenção a vossa **Indicação nº 20095** datado de 13 de setembro de 2016, que gerou a **vistoria nº 3138/2016**, encaminhado por seu representante legal solicitando a melhoria da iluminação na Rua Marcolino Franco cumpre-nos informar o que se segue: Realizamos vistoria no dia 08 de novembro de 2016, e identificamos a seguinte situação.

No local supracitado já existe iluminação tendo algumas de suas lâmpadas em funcionamento anormal (apagadas durante o período noturno), para a solução do problema e que a via entre de acordo com **ABNT NBR 5101**, que estabelece os padrões necessários de luminosidade de vias e locais públicos foi gerada uma ordem de serviço para manutenção da mesma.

Esclarecemos também que foi adotado um projeto de melhoria na iluminação e o mesmo irá atender o local supracitado, dentro de um cronograma pré-estabelecido por esta Diretoria.

Sendo assim, em nosso entendimento no momento não há necessidade de novos pontos de iluminação nesta via.

Atenciosamente,

**Fabio Pizo Martins**

Eletricista

**Marcelo de Oliveira Cardoso**

Diretor de Iluminação Pública