

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 08/JAN/2018 14:56 079677

Ofício SUP nº 003/2018

Jundiaí, 02 de Janeiro de 2.018.

À

Câmara Municipal de Jundiaí

Ilmo. Srº Valdeci Vilar Matheus.

DD.Vereador do Município de Jundiaí.

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

J. L. M. -
Presidente
02/01/18

Ref.: Indicação 5.024

Assunto: Reparo no entorno de tampão de bueiro localizado na Rua Professor José Tavares, altura do número 340 (Vila Vianello).

Prezado Senhor,

Seguem as informações desta DAE, emitidas pela DMA/GMA, na pessoa do Engº. João José Viveiros – Diretor de Manutenção.

“Em atenção ao solicitado pelo vereador, temos a informar que o poço de visitas possui trincas em seu entorno que não apresenta riscos de ruptura, não apresenta desnível que indique a necessidade de manutenção do poço de visitas.” Segue foto em anexo.

Colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos com elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Eduardo Pereira da Silva

Diretor Superintendente

DAE S/A – Água e Esgoto

Jundiaí / SP



INDICAÇÃO Nº 5.024

Reparos no entorno de tampão de bueiro localizado na Rua Professor José Tavares, altura do número 340 (Vila Vianello).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

21/11/2017

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a execução de reparos ao redor do tampão de bueiro localizado na Rua Professor José Tavares, altura do número 340, Vila Vianello, pois está com diversos buracos e rachaduras em seu entorno, trazendo prejuízo ao fluxo viário.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2017.

VALDEGI-VILAR MATHEUS

A
DMA
PAM conhecimento e providências.
Após retorno a SUP.

Deu 30/11/17
Eduardo Pereira da Silva
Diretor Superintendente
DAE S/A - Água e Esgoto

RECEBIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
21/11/2017 14:55

UGCC/DAP, em 24/11/17

À(o) DAE S/A.


Para análise e manifestação.



TIAGO ADAMI
Diretor do Departamento
de Apoio Parlamentar

A GME

Verificar e tomar providências.



João José Viveiros
Diretor de Manutenção
DAE S/A - Água e Esgoto
11/12/2017

